

Oneffenheidmeting straten Schilderskwartier Schadecatalogus 3,1,2

Oneffenheden Handboek visuele inspectie C.R.O.W. .

Tabel 23 ernst van oneffenheden bij elementenverharding.

d.d.	Straat	t.o. Huisnummer	Licht van 5 - 15 mm	matig van 15 - 30 mm	Ernstig 30 mm >	code	opmerkingen codes plaatselijke verzakking = PV plaatselijke ophoging = PO Aansluiting Inspectieput of kolk = AI
10-4	Foris Vesterstr.	54				31	PV
		52	11				PV
		48		21		38	PV
				19		44	PV
		44		24		32	PV
						38	AI
		42	14				PV
		36		21			AI
		34	14				PV
		30	10				PV
		28				33	PV
	kruising					38	AI
		20	11				PV
		16		19			PV
		14	10	25		31	PV
				22			PV
	kruising					30	PV
		12	11				PV
			8				PV
		10	14	21			PV
				26			PV
		8		22			PV
		4	14	23			PV
		2				41	PV
	Coba Ritsemastr.						PV
	hoek J. Bosb.		8				PV
			9				PV
		16	12			33	PV
		10				30	PV
		8		25			PV
		6				31	PV
	put			23			AI
		4		18			PV
		17				41	PV
		11	12				PV
		9	6				PV
		3				42	PV
		1	13				PV
	Jan Sluijtersstr.						PV

Oneffenheidmeting straten Schilderskwartier Schadecatalogus 3,1,2

Oneffenheden Handboek visuele inspectie C.R.O.W. .

Tabel 23 ernst van oneffenheden bij elementenverharding.

d.d.	straat	t.o. Huisnummer	Licht van 5 - 15 mm	matig van 15 - 30 mm	Ernstig 30 mm >	code	opmerkingen
	kruising					38 PV	
		1				43 AI	
		4				52 PV	
		7		20		PV	
		8		25		PV	
		9		27		PV	
		13		23		PV	
				20		PV	
				17		AI	
		15		24		PV	
		17		18		PV	
		19				472 PV	
		21	9			PV	
		23		22		PV	
		24		21		PV	
						30 PV	Oostzijde Parkeerstrook laag.
		26	-12			AI	
		28		24		PV	
		29				39 PV	
		30	13			PV	
			11			PV	
		35				43 PV	
		40		20			
			-14			AI	
	Maris Bauerstr.	40		26		40 PV	
		38	14			PV	
		36		17		PV	
		34				31 PV	
		32	14			PV	
		11				43 AI	
		1				30 PV	
		26	12			PV	
		24	11			PV	
		8				38 AI	
		4				65 PV	
		2	13	19		PV	
		2 /m 16				PV	Westzijde Parkeerstrook laag.

Oneffenheidmeting straten Schilderskwartier Schadecatalogus 3,1,2

Oneffenheden Handboek visuele inspectie C.R.O.W. .

Tabel 23 ernst van oneffenheden bij elementenverharding.

d.d.	Straat	t.o. Huisnummer	Licht van 5 - 15 mm	matig van 15 - 30 mm	Ernstig 30 mm >	code	opmerkingen codes plaatselijke verzakking = PV plaatselijke ophoging = PO Aansluiting Inspectieput of kolk = AI
	kruising		16		43	PV	
	Dick Ketstr.	2	15			PV	
		4		28		PV	
		6			30	PV	
		8		22		PV	
		10		25		PV	
		11		20		PV	
				20		PV	
		13		23		PV	
		19		18		PV	
		25			32	PV	

Aanvullende opmerkingen :

De voegwijdtes zijn nog niet door ons gemeten maar wat opviel is dat op alle reparatieplekken stukken van de stenen waren afgehakt om het een en ander weer dicht te kunnen straten.

Op heel veel plekken waren de voegen veel groter dan 20 mm **wat volgens tabel 25 een ernstige afwijking is.**

In de Jan Sluijtersstraat en de Maris Bauerstraat zijn grote verzakkingen langs de stoepranden dat de trottoirput in stroom meer dan 5 cm boven het straat niveau ligt.

Inspecteurs van het Wijkplatform

Feike Ros;

Co van Leeuwen;

Ad van Hulten